

Barcelona, 28 de gener de 2026

Benvolgudes:

Des de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Pere IV, ens adreçem al Consorci d'Educació de Barcelona i a Infraestructures per traslladar diverses incidències que considerem greus especialment per la seva perdurabilitat i que afecten el correcte funcionament del centre i que impacten directament en el benestar i la salut dels infants.

Tot seguit exposem les principals problemàtiques detectades i que voldríem que des d'allà on correspongui es posi remei.

1. **Filtracions i humitats en espais d'ús infantil.** Hi ha fuites d'aigua i filtracions en diferents punts del centre. En un lavabo d'educació infantil s'hi han detectat taques, humitats i presència de fongs, així com entrades d'aigua cada cop que plou. La situació, agreujada per les darreres pluges, és insostenible i insalubre. Han vingut diferents operaris però sense cap actuació.
2. **Lavabos tancats a la zona de patis, vestidors i menjadors.** Una part dels lavabos d'aquesta zona roman tancada per risc d'embussaments, reduint els sanitaris disponibles en hores de màxima afluència. Donat que al migdia no hi ha personal de neteja, aquesta manca de lavabos empitjora la salubritat i la gestió del servei. Si existeix un problema estructural en l'execució de l'obra, cal identificar-lo i resoldre'l amb urgència.
3. **Mal funcionament de la climatització del Pla Clima.** Malgrat que les obres es van executar en termini, la posada en marxa i regulació del sistema no ha estat adequada i mai ha funcionat correctament. Algunes aules han quedat sense climatització o amb un funcionament deficient, fet especialment greu durant episodis d'onada de calor, amb aules reduïdes, amb incidència directa de radiació i alhora plenes d'infants i per tant, sense confort tèrmic tot i l'elevada inversió realitzada en el sistema de climatització. Cal tenir clar responsables i treballar la programació i incidències que esdevinguin amb el centre i de manera àgil.
4. **Mal funcionament de la calefacció.** Si la problemàtica amb la climatització del Pla Clima no era suficient, la calefacció que sempre havia funcionat correctament, des de la represa del curs després de les vacances de nadal, la calefacció no ha funcionat en tres ocasions. Aquest fet, sumat a la baixada de temperatures, als temporals de pluja, comporta que no sigui confortable pels infants i personal del centre.

Per tot i davant d'aquesta situació, sol·licitem:

- Una avaluació tècnica urgent de les instal·lacions e incidències esmentades que permeti escollir la millor solució a cadascuna de les incidències detectades per part de les famílies així com altres patologies que puguin haver en el centre i que tinguin detectat el propi centre i que tot i que puguin afectar en menor grau a alumnes i famílies pugui esdevenir en problemes greus més endavant.

- Un calendari d'actuacions concret i un compromís ferm per resoldre les incidències esmentades, entenent que hi haurà mesures a curt i d'altres a mig però en tot cas amb dates i solucions el més definitives possibles que permetin resoldre la situació de crisi relativament ràpid i que no es reactivin les incidències a les setmanes o mesos.
- La planificació de la reobertura dels lavabos tancats, amb les reparacions que siguin necessàries, bé cubes recurrents (amb les dificultats que això ens implica a nivell i de gestió de l'alumnat) així com una solució definitiva a mig termini que permeti que aquests lavabos puguin estar en ús de manera habitual tal com es va definir a l'esquema funcional plantejat en un inici.
- La plena operativitat del sistema de climatització (fred) a totes les aules abans que arribi la temporada de calor i un acord clar en relació a la programació i als responsables de manteniment i gestió del sistema i de la calefacció del centre.
- La reparació immediata de filtracions, fuites i espais afectats per humitats o fongs.

Considerem inadmissible que aquestes problemàtiques, que afecten la salut i les condicions d'aprenentatge dels infants, es mantinguin sense una resposta efectiva durant mesos i mesos (en el cas del clima durant un any).

Com famílies que creuen en l'educació pública i en una bona gestió dels recursos públics, confiem en la vostra implicació i esperem així una resposta formal i un pla d'actuació en el termini més breu possible que permeti resoldre aquestes qüestions esmentades durant els pròxims dies.

Cordialment,

AFA Escola Pere IV